


ULOŽENÍ POTRUBÍ PE


MIMO KOMUNIKACI

V KOMUNIKACI



LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| 1 – ZÁSYV VÝKOPKEM | 4 – OBAL.KAMEN.STŘEDNĚZRNNÉ OKS II – TL.7 cm |
| 2 – OBSYP POTRUBÍ–TĚŽENÝ PÍSEK–DO VÝŠKY 300 mm | 5 – MECHAN.ZPEV.KAMENIVO MZK – tl. 16 cm |
| 3 – PÍSKOVÉ LOŽE – TĚŽENÝ PÍSEK | 6 – ŠTĚRKOPÍSEK ŠP – tl. 20 cm |
| | 7 – ZÁSYV–PŘÍRODNÍ LOMOVÉ KAMENIVO–HUTNĚNO PO 300 mm |

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava	Vypracoval	Ing. Dvořák P.	
	Kontroloval	Ing. Lupták P.	
	Schválil		
InvestorSMO MO Mor.Ostrava,nám.Dr.E.Beneše 555/6,0–Mor,72929	Datum	07/2017	FA4 1
Název akce Vodovodní přípojka pro veřejné pítko k.ú. Moravská Ostrava, ul. Sadová parc.č. 1036/1	Stupeň	ÚS	
	č.zak.	P – 35A/17	
	CAD		
Název výkresu VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE	OVAK		
	Měřítko	č.výkresu	
	Kótováno v mm	7	