

## Dodatečná informace č. 2

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

### „Výměna výkladců a oken v 1.NP Puchmajerova 1799/9 Moravská Ostrava“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

zadavatelem

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje na základě požadavku uchazeče dodatečnou informaci k  
zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

#### **Dotaz:**

V Souhrnném popisu – zámečnické výrobky je uvedeno ve specifikaci skla – tlakové  
zasklení, odolnost proti nárazu: třída B. Chtěl bych Vás tímto požádat o přesnou  
specifikaci zatřídění skla do třídy dle požadované normy.

#### **Odpověď:**

Třída bezpečnosti B podle ČSN EN 12600 – vznik četných prasklin, ale úlomky drží  
pohromadě a neoddělují se (skla vrstvená). Sklo vrstvené s klasifikací B s různými  
tloušťkami základního skla a různými tloušťkami bezpečnostních fólií (prostřednictvím  
těchto fólií se lepší jednotlivé tabule skel do sendvičů s různým stupněm bezpečnosti).

V Ostravě, dne 26. 9. 2019

.....  
Bc. Martin Cyž, v.r.  
vedoucí oddělení správy majetku  
pověřen zastupováním funkce  
vedoucího odboru majetkového