

## Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

veřejné zakázky s názvem

### „Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a zároveň oznamuje, že na základě dotazů dodavatelů provedl níže uvedené změny zadávacích podmínek veřejné zakázky.

##### Dotaz č. 1:

V rozpočtu s označením SO 01 Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 je u položky 125 uvedeno: „D+M Okno dřevěné euro bílé dvojsklo + ovládací mechanismus 600 x 600 T9 – kus 1“ Ve výpise prvků s označením Tabulka 2 je u položky T9 uvedeno: „nepoužito – množství 1“. Žádáme o sdělení, zda-li předmětné okno má být naceněno a pokud ano, tak žádáme o zveřejnění výpisu prvků na dané okno.

##### **Odpověď:**

**Položky T8 a T9 byly zrušeny – u pol. č. 124 a 125 v rozpočtu SO 01 ohodnoťte pouze demontáž okna. Jedná se tedy o vybourání stávajícího rámu a provedení zazdění otvorů s provedením venkovního zateplení EPS tl. 100 mm.**

**U pol. č. 1 opravte výměru na 2,324, u pol. č. 33 opravte výměru na 11,28 m2, u pol. č. 29 opravte výměru na 14,385 m2 a pol. č. 119 neoceňujte nebo uveďte hodnotu 0.**

##### Dotaz č. 2:

V rozpočtu s označením SO 01 Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 je u položky 230 uvedeno: „Zednické výpomoci – provedení prostupů – Kč – 250“ Vzhledem k tomu, že patrně došlo k uvedení špatné měrné jednotky, případně množství, tak žádáme o zveřejnění upraveného rozpočtu.

##### **Odpověď:**

**Ano, správně má být uvedeno hod. a množství 1. Tyto údaje v rozpočtu upravte.**

Dotaz č. 3:

V rozpočtu ÚT + plyn jsou pod položkami 37 – 47 uvedeny otopná tělesa. Předložený rozpočet neobsahuje montáž uvedených otopných těles. Žádáme o zveřejnění, nového rozpočtu ÚT + plyn doplněného o montáž otopných těles uvedených pod položkami 37 – 47.

**Odpověď:**

**V rozpočtu ÚT + plyn, oddíl Otopná tělesa doplňte položku montáže otopných těles**

735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	20,00
--------------	--	-----	-------

Dotaz č. 4:

V rozpočtu SO 01 je položka 230 – zednické výpomoci – provedení prostupů – měrná jednotka Kč/množství 250. Předpokládáme, že jde o mylný údaj.

**Odpověď:**

**Ano, viz. odpověď na dotaz č. 2.**

Dotaz č. 5:

V rozpočtu SO 01 je oddíl D 725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty (položky 88 – 91) – dle prostudování všech rozpočtů je tento oddíl uveden duplicitně – položky jsou již obsaženy v samostatném rozpočtu zdravotnické! Žádáme o Vaše vyjádření, zda tento oddíl nacenit nebo uvést nulové položky.

**Odpověď:**

**Ano, pol. č. 88 – 91 neoceňujte nebo uveďte hodnotu 0.**

Dotaz č. 6:

V rozpočtu SO 01 je pol. 194 soklík plastový uveden v m<sup>2</sup>, předpokládáme že je to chyba a správná jednotka je m.

**Odpověď:**

**Ano, správná jednotka jsou m. Tento údaj v rozpočtu upravte.**

V Ostravě dne 9. 2. 2017

  
Ing. Jiří Vozňák

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48

vedoucí odboru investic a místního hospodářství