

Legenda místností

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Poznámka
201	Chodba	7.25	
202	Kuchyně	17.65	
203	Pokoj	19.55	
204	Pokoj	12.10	
205	Koupelna	3.65	
206	WC	1.20	
207			

LEGENDA

PK	PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 24 kW
———	POTRUBÍ ÚT
—·—·—	POTRUBÍ STUDENÉ VODY
—··—··—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY
— — —	POTRUBÍ PLYNU
— — —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU
—··—··—	KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ KOTLE
	KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO
E	ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO 300 W/230
T	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	LINKA BSB, VODIČ 2x1
1 2	ZÁSUVKA 230V, 16A, NAPOJENÁ Z BYTOVÉHO ROZVADĚČE.
1–PRO PK	ROZVADĚČ, ZÁSUVKY I KABELÁŽ CYKY 3x2,5–J NEJSOU
2–PRO E	SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU
	BUDOU ŘEŠENY PROJEKTEM REKONSTRUKCE ELEKTRO.

VYPRACOVAL ING.PROUZA RADIM
MÍSTO OSTRAVA
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

PROKAN
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bohumínská 63, Ostrava, 710 00

AKCE	GORKÉHO 2085/7, BYT č.2 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VYTÁPĚNÍ NA ETÁŽOVÉ TOPENÍ
ČÁST	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
OBSAH	PŮDORYS BYTU č.2 – INSTALACE

AKCE ČÍSLO	826–18
DATUM	03.2018
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	1: 50
VÝKR. ČÍSLO	03