

- Kxx

KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Zxx

ZÁMEČNÍCKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS ZÁMEČNÍCKÝCH VÝROBKŮ
- Pxx

VNITŘNÍ PARAPET - VIZ VÝPIS PARAPETŮ

- ZP1

**PŘÍPRAVA PODKLADŮ:**

1. - ODDĚLENÍ STARÉHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU ( MECHANICKY OŠKŘÁNÍM, POPŘÍPADĚ OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU AŽ NA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVOU OMÍTKU )

2. - KONTROLA CELISTVOSTI A PŘÍDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV FASÁDY A ODDĚLENÍ ZVĚTRALÝCH A DUTÝCH MÍST AŽ NA PŮVODNÍ ZDIVO

3. - KOMPLEXNÍ OPLACH FASÁDY TLAKOVOU VODOU ( VAPKOU ) PO VŠECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ČINNOSTECH - ZAJISTÍ ZBAVENÍ PRACHU NA FASÁDE PO BOURACÍCH PRÁCÍCH

**B. DOPORUČENÝ POSTUP REALIZACE OPRAV FASÁDY:**

1. - V MÍSTECH OBNAŽENÍ ZDIVA APLIKACE PODHOZU, NAPŘ. WEBER.DUR PODHOZ, A NÁSLEDNĚ APLIKACE LEHČENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, NAPŘ. WEBER.DUR 130 ( ZRÁNÍ OMÍTKY 1MM/IDEN )

2. - KOMPLEXNÍ PŘESTUOVÁNÍ CELKOVÉ FASÁDY MATERIÁLEM, NAPŘ. WEBER. SAN 600, PO PŘEDCHOZÍM NAVLHČENÍ PODKLADU

3. - CELOPLOŠNĚ APLIKACE PODKLADNÍHO SILIKÁTOVÉHO NÁTĚRU, NAPŘ. WEBER. PAS PODKLAD S, A NÁSLEDNĚ 2 X NÁTĚR MATERIÁLEM NAPŘ. WEBER. TON SILIKÁT, PRO ZACHOVÁNÍ DIFÚZE ( PRODYŠNOSTI ) STÁVAJÍCÍ FASÁDY


4. - K OPRAVÁM DEKORAČNÍCH PRVKŮ ( ATIK, ŠAMBRÁN, ŘÍMS ) DOPORUČUJEME POUŽÍT MODELOVOU HMOTU NA RENOVACI ŠTUKATUR NAPŘ. EXTRA ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA

5. - NA TĚCHTO PRVCÍCH RESP. NA JEJICH HORNÍCH HRANÁCH NÁSLEDNĚ NA SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR APLIKOVAT HYDROFOBIZANT, NAPŘ. REDISAN SHC, PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SAVOSTI FINÁLNÍ VRSTVY. TENTO NAVRŽENÝ POSTUP VYCHÁZÍ VÝZDY ZE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO FASÁDY. VEŠKERÁ NAPOJENÍ NA PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH OPERACÍCH PROVEDENA TAK, ABY NEDOCÁHAZELO KE VZNIKU ŠKODLIVÝCH TRHLIN ANEBO K PRONIKÁNÍ VODY DO FASÁDY.

VEŠKERÉ OSTATNÍ PRACOVNÍ POSTUPY, A TO VČETNĚ POUŽITÍ DOPORUČENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, SE ŘÍDÍ PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DODAVATELE, KTERÉ JE NEZBYTNÉ PŘI REALIZACI DODRŽOVAT A ŘÍDIT SE JIMI.

BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDNÍCH PRVKŮ Z 30%.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01a	SCHODIŠTĚ	25,32
2.01b	SCHODIŠTĚ	25,32
2.02	CHODBA	153,72
2.03	STUDOVNÁ	19,24
2.04	UČEBNA	68,25
2.05	UČEBNA	68,25
2.06	UČEBNA	83,27
2.07	UČEBNA	60,85
2.08	UČEBNA	68,25
2.09	UČEBNA	68,25
2.10	KABINET	19,24
2.11	WC	21,55
2.12	SBORONVA	24,82
2.13	UČEBNA	42,60
2.14	STUDOVNÁ	20,22
2.16	CHODBA	16,65
2.16	WC	16,69
2.17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,88
		<b>807,37 m2</b>



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHŮR

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 18038, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

PODPIS

NÁZEV AKCE:

ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) -

VÝMĚNA OKEN, FASÁDA

ČÁST: STAVEBNÍ

DATUM: SRPEN 2011

MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA

FORMÁT: 8x4

STUPEŇ: DSP A DRS

ČÍSLO VÝKRESU: F1.1.2-N03

OBSAH VÝKRESU:

PŮDORYS 2.NP

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 01

MĚŘITKO:

1:100