





- Kxx** KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Zxx** ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- Pxx** VNITŘNÍ PARAPET - VIZ VÝPIS PARAPETŮ

- ZP1** **PŘÍPRAVA PODKLADU:**
1. - ODSTRANĚNÍ STARÉHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU (MECHANICKÝ OŠKRÁBÁNÍM, POPŘÍPADĚ OTYRSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU AŽ NA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVOU OMÍTKU)
 2. - KONTROLA CELISTVOSTI A PŘÍDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV FASÁDY A ODSTRANĚNÍ ZVĚTRALÝCH A DUTÝCH MÍST AŽ NA PUVODNÍ ZDIVO
 3. - KOMPLEXNÍ OPLACH FASÁDY TLAKOVOU VODOU (VAPKOU) PO VŠECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ČINNOSTECH - ZAJISTI ZBAVENÍ PRACHU NA FASÁDĚ PO BOURACÍCH PRACÍCH

B. DOPORUČENÝ POSTUP REALIZACE OPRAV FASÁDY:

1. - V MÍSTECH OBNAŽENÍ ZDIVA APLIKACE PODHOZU, NAPŘ. WEBER.DUR PODHOZ, A NÁSLEDNÁ APLIKACE LEHCENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, NAPŘ. WEBER.DUR 130 (ZRÁNÍ OMÍTKY 1MM/1DEN)
2. - KOMPLEXNÍ PŘESTUDOVÁNÍ CELKOVÉ FASÁDY MATERIÁLEM, NAPŘ. WEBER. SAN 600, PO PŘEDCHOZÍM NAVLHČENÍ PODKLADU
3. - CELOPLOŠNÁ APLIKACE PODKLADNÍHO SILIKÁTOVÉHO NÁTĚRU, NAPŘ. WEBER. PAS PODKLAD S, A NÁSLEDNÝ 2 X NÁTĚR MATERIÁLEM NAPŘ. WEBER. TON SILIKÁT, PRO ZACHOVÁNÍ DIFÚZE (PRODYŠNOSTI) STÁVAJÍCÍ FASÁDY
4. - K OPRAVÁM DEKORAČNÍCH FASÁDNÍCH PRVKŮ (ATIK, ŠAMBRÁN, ŘÍMS) DOPORUČUJEME POUŽÍT MODELOVOU HMOTU NA RENOVACI ŠTUKATUR NAPŘ. EXTRA ŠTERKOVÁ OMÍTKA
5. - NA TĚCHTO PRVcích RESP. NA JEJICH HORNÍCH HRANÁCH NÁSLEDNĚ NA SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR APLIKOVAT HYDROFOBIZANT, NAPŘ. REDISAN SHC, PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SAVOSTI FINÁLNÍ VRSTVY. TENTO NAVRŽENÝ POSTUP VYCHÁZÍ VŽDY ZE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO FASÁDY. VEŠKERÁ NAPOJENÍ NA PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH OPERACÍCH PROVEDENA TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE VZNIKU ŠKODLIVÝCH TRHLIN A NEBO K PRONIKÁNÍ VODY DO FASÁDY.

VEŠKERÉ OSTATNÍ PRACOVNÍ POSTUPY, A TO VČETNĚ POUŽITÍ DOPORUČENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, SE ŘÍDÍ PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DODAVATELE, KTERÉ JE NEZBYTNÉ PŘI REALIZACI DODRŽOVAT A ŘÍDIT SE JIMI.
BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDNÍCH PRVKŮ Z 30%.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHOR INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 18038, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA		PODPIS 	 trís Prokopa Velikého 699/5 s.r.o. 703 00 Ostrava-Vihorůvke
NÁZEV AKCE: ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) - VÝMĚNA OKEN, FASÁDA			
OBSAH VÝKRESU: POHLED JIŽNÍ		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚŘÍTKO: 1:100	ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: SRPEN 2011 MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA FORMÁT: 8xA4 STUPEŇ: DSP A DRS ČÍSLO VÝKRESU: F1.1.2-N07