



advokáti • attorneys • avocats

Adresát:

V Ostravě dne 25. května 2012

Dodatečná informace
k veřejné zakázce „ZŠ Matiční 5 (budova na ul. 30. dubna 20 - výměna oken, fasáda)“

Vážení,


v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a z pověření zadavatele níže sdělujeme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „ZŠ Matiční 5 (budova na ul. 30. dubna 20 - výměna oken, fasáda)“ včetně přesného znění žádosti.

Dotaz:

Ve výpisu oken a dveří je uvedeno u výpisu oken, že mají splňovat $U=1,2W/m^2K$ a mají být z Europrofilů EURO 68. Dle dodavatele tyto dvě podmínky nelze splnit. Dotazuji se tedy, kterou z těchto podmínek je nutné splnit?

Odpověď:

U výpisu oken je nutno splnit obě podmínky, tj. jak splnění parametru $U=1,2W/m^2K$, tak to, že okna musí být z Europrofilů EURO 68. Na okraj uvádíme, že dle našeho zjištění lze vyrobit dřevěné okna s profilem 68 s hodnotou $U = 1,2 W/(m^2 \cdot K)$ s tím, že tato okna dodává hned několik dodavatelů, a to včetně dodavatelů se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s.
Škroupova 1114/4
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ 26823683

Mgr. Jakub Vyroubal
v zastoupení zadavatele

Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s.

Ostrava, Moravská Ostrava, Škroupova 1114/4, 702 00, tel.: (+420) 596 114 195, 595 136 365, 596 110 814, fax: [+420] 596 110 813, ostrava@evb.cz
IČ 26823683, DIČ CZ26823683, Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 42442042/2700
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle AXVIII, vložka 1452
www.evb.cz