

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Osoba zastupující zadavatele dle § 151 zákona:

Obchodní firma: eCENTRE, a.s.

Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ 170 00
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddíle B, vložka 9339

Korespondenční adresa: Brandlova 1243/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 271 49 862

DIČ: CZ27149862

Jednající: Vítězslav Grygar, předseda představenstva
(dále jen **organizátor**)

V Ostravě dne 29.5.2012

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona, s názvem:

„ZŠ Matiční 5 – výměna oken“

zveřejněné dne 15.5.2012 na profilu zadavatele

Dotazy dodavatele:

V Technické zprávě, bodě 3.2 – nový stav, je požadováno:

Stávající již vybourané okenní výplně budou nahrazeny novými plastovými okny s termoizolačním dvojsklem, s max. součinitelem prostupu tepla $U_w=1,20 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.

Dle vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta vznikly následující dvě podmínky:

1) Nové výplně okenních otvorů budou stejného typu, členění, barevnosti a provedení včetně shodných dimenzí okenních profilů jako již měněná okna v tělocvičně 1.NP.

Žádáme o sdělení typu, členění, barevnosti a provedení včetně dimenzí okenních profilů - jaké mají již měněná okna v tělocvičně 1.NP.

Odpovědi zadavatele na dotazy:

Na již měněných oknech v tělocvičně v 1.NP je použit plastový profil Panorama 3000 (realizace v roce 2009), ostatní technické údaje k plastovým oknům obsahuje „Výpis plastových a truhlářských výrobků“ - číslo výkresu 1-15 z projektové dokumentace.

Prohlídka místa plnění pro uchazeče byla dne 22. 5. 2012 v 9.00 hod.

V příloze přikládáme fotografii jednoho z již vyměněných 6-ti oken v tělocvičně v 1.NP. Z přiložené fotografie je vidět, že byl použit střední dělicí sloupek, který u zbývajících oken určených k výměně v rámci veřejné zakázky nebude (dle č. v. 1-15).

Příloha č.1-fotografie vyměněného okna

V Ostravě dne 29. 5. 2012

S pozdravem

Mgr. Eva Adamusová
za organizátora veřejné zakázky