

V Ostravě dne 22. 10. 2014

Dodatečná informace č. 2 k zadávacímu řízení

k veřejné zakázce s názvem
„Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí-II“

zadavatele

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29, IČ: 008 45 451

V zastoupení zadavatele tímto v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o veřejných zakázkách“, sděluji dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku; žádost uchazeče o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 07. 10. 2014.

Dotaz č. 1:

Pro správné nacenění žulové dlažby bychom potřebovali znát výrobce / dodavatele stávající žulové dlažby, abychom u nové dlažby uvažovali s totožným provedením, materiálovým složením a barevným odstínem, pokud bude možno.

Odpověď:

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZ“, jsou v zadávací dokumentaci, a to v článku II. Vymezení předmětu veřejné zakázky, bod 1.5 písm. i) vymezeny požadavky na žulovou dlažbu následovně:

i) Výběr pískované žulové dlažby – orientační mikroskopický popis žulové dlažby:

Barva tmavě šedá

- petrografické zařazení: porfyrický granit

- šedý, bíle skvrnitý, porfyrický granit, hrubozrný, všestranně zrnitý. Hornina tvořena šedými zrny křemene (do 1,5mm), bílými štěpnými vyrostlicemi K-živců 14 mm.

Barva světle šedá

- petrografické zařazení: biotitický granit až granodiorit

- světle šedobílý granit, hrubozrný, všesměrně zrnitý. Hornina tvořena šedými zrny křemene (do 3 mm).

Barva písková – okr

- petrografické zařazení: leukokratní biotitický granit alkalicko-živcový

- světle nažloutlý granodiorit až granit, hrubozrný, všesměrně zrnitý; šedá zrna křemene (do 3 mm), narůžovělé vyrostlice K – živců + tmavě hnědý biolit.

Fotodokumentace žulové dlažby tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Materiál musí být dodán v rámci Evropské unie.

Výběr žulové dlažby tl. 80 mm bude proveden s vybraným dodavatelem po předložení vzorků s příložením platných Protokolů o zkouškách kamene.



advokáti • attorneys • avocats

Odkaz na konkrétního výrobce umožňuje ZVZ pouze výjimečně a zadavatel vždy umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dle názoru zadavatele jsou zadávací dokumentace, projektová dokumentace a výkaz výměr dostatečným podkladem pro ocenění jednotlivých částí veřejné zakázky.

Mgr. Jakub Vyrubal
v zastoupení zadavatele