

Dodatečná informace č. 2

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Regenerace sídliště Fifejdy II – VI. etapa (část A, B)“

zadávaná jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 49 zákona o veřejných zakázkách poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to na základě žádosti uchazeče, která byla zadavateli doručena dne 27. 1. 2016.

Dotaz č. 1:

Komunikace část A oddíl 05 pol. č. 13 – D+M sanace podloží – 569 m² . Můžete nám prosím specifikovat o jaké sanační práce a čím se jedná – např. zpevnění vápnem x % či jiné ?

Odpověď

Je předpokládána stabilizace podloží – zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy, tloušťka do 150 mm, vápnem v množství 3 % objemové hmotnosti.

Dotaz č. 2:

Komunikace část B oddíl 05 pol. č. 9 – D+M sanace podloží – 635 m² . Můžete nám prosím specifikovat o jaké sanační práce a čím se jedná – např. zpevnění vápnem x % či jiné ?

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 3:

Mobiliář část A – oddíl 767 pol.č. 3 767 – nájezdová rampa pro kočárky - 3,5 m (slzičkový plech). Může nám prosím doplnit velikost plechu, jeho tloušťku, materiál, váhu a na čem bude plech uložen -zda na nějaká konstrukci?

Odpověď:

Bude použit pozinkovaný plech s protiskluznou úpravou tl. 5 mm, šířka 250 mm, ukotvení do betonové dlažby při nástupu i výstupu ze schodiště (viz foto v.č. 05 – 01, technická zpráva).

Dotaz č. 4:

Mobiliář část B – oddíl 767 pol.č. 4 767 – nájezdová rampa pro kočárky - 2 m (slzičkový plech). Může nám prosím doplnit velikost plechu, jeho tloušťku, materiál, váhu a na čem bude plech uložen -zda na nějaká konstrukci ?

Odpověď:

Bude použit pozinkovaný plech s protiskluznou úpravou tl. 4 mm, šířka 250 mm, ukotvení do betonové dlažby při nástupu i výstupu ze schodiště (viz foto v.č. 05 – 01, technická zpráva).

Dotaz č. 5:

V položkovém rozpočtu na výše uvedené akci u objektu 02 chodníky a cyklostezky – část B máte v díle 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení uvedenu položku č.2/1 bet.prstenec 390/60. U této položky je měrná jednotka 64, množství 1. Nemělo by být stejné jako u ostatních položek – měrná jednotka ks, množství 1?

Odpověď:

U položky 2/1 v oddílu 89 objektu SO 02 chodníky a cyklostezky – část B ve sloupci „měrná jednotka“ je správný údaj ks, množství zůstává 1. Z důvodu uzamčení výkazu výměr uchazeč ocení stávající výkaz výměr, přičemž se má za to, že měrná jednotka u této položky je ks.

V Ostravě dne 29. 1. 2016

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství