

VYPÍNAČ POD OMÍTKOU PRAKTIK č.1

VYPÍNAČ POD OMÍTKOU PRAKTIK č.6

A ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ S KOŠEM PRŮMYSLOVÉ IP44, ZDROJ : KOMPAKTNÍ ŽÁROVKOVÁ LED 5W.např. INES7061N

B ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ IP44, ZDROJ : KOMPAKTNÍ ŽÁROVKOVÁ LED 7W.např. KIRA DL75

RSP STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RSS- NA STÁVAJÍCÍ MÍSTO SE UMÍSTÍ NOVÝ

RE STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RE-PONECHÁN

HOP CENTRÁLNÍ POSPOJOVACÍ SKŘÍŇ EPS2 + KRABICE KO125mm

TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALNÍ DOUTNAVKOU TYP 1/0SO 3553-93289B1

C EXTERIEROVÉ SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ A AUT. SPÍNÁNÍM POMOCÍ SENZORU, IP44, KRUHOVÉ ANETA -S260 ŽÁROVKOVÁ LED 7W.

VYPÍNAČ NA OMÍTKOU PRAKTIK č.1

QM1 Spořáková přípojka se signálkou pro boiler

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich Serafinova č.25 Ostrava 71900 DIČ 48417769	
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich		
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich		
Investor:	Statutátní město Ostrava Městský obvod		
Investor:	Moravská Ostrava Dr. Beneše 556/6		
Akce:	Rekonstrukce bytového domu Úprkova 11/75 Ostrava–Přívoz p.č. 1015 k.u Přívoz	Datum:	12/2016
		Stupeň:	RDS
		Zakázka:	
Část:	D1.4 Silnoproudá elektroinstalace	CAD:	LT
Název:	El. instalace byt č. 12	Měřítko: 1:75	Číslo výkresu: E–04