



POZNÁMKA

Dsvětlení schodiště a pavlače
napojení rozváděče RSS2 z RSS1
napojení CYKY 3x4mm – jistič 20A
Rozváděč RSS2 zapuštěný 12 modulu
Samostatně osvětlení schodiště
a pavlačů
B ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ
IP44, ZDRUJ : KOMPAKTNÍ
ŽÁROVKOVÁ LED 7W,např. KIRA DL75

LEGENDA

- ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO MALÁ KULE, IP40
S ARMATUROU porcelán zdroj 7W LED
- VYPÍNAČ TYP Tango č.1,5,6
3353-A01345, 3353-A06345,3353-A05345
- VYPÍNAČ TYP Tango č.5+5
- DVOJŽÁROVKA Tango 16A
- ŽASUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 3 STUPNĚ
dvožárovky Tango
- Rozváděč plastový povrchový
- SVÍTIDLO dodávka investora
v kuchyňské lince SB18 s vypínačem
- EL. rozvody kabelem CYKY pod omítkou
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALNÍ DODUTNAVKOU
TYP I/OSD 3559-A91345 IP44 pro venkovní využití
- VENTILÁTOR 230V,20W NAPOJIT SE SVĚTLEM NA WC
- QM1 Spornková přípojka se signálkou pro boiler

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900
Investor:	Statutární město Ostrava Městský obvod	DČ 48417769
Investor:	Moravská Ostrava Dr. Beneše 556/6	
Akce:	Rekonstrukce bytového domu Úprkova 11/75	
Část:	D1.4 Silnoproudá elektroinstalace	
Název:	El. instalace byt č. 19	Měřítko: 1:75 Číslo výkresu: E-06