



Napěťová soustava 1NPE,230V, TN-S
 Ochrana před NDN samočinným odpojením od zdroje
 Typ zvýšená – proudovým chráničem
 plastová povrchová 18modulu

Rozváděč pro byt č. 19

Doplnění vývodu pro plynový kotel 03/2017

Zodp. projektant:	Ing. Kolmas Jindřich	Ing. Kolmas Jindřich
Ved. projektant:	Ing. Kolmas Jindřich	Seráfinova č.25
Vypracoval:	Ing. Kolmas Jindřich	Ostava 71800
Investor:	Statutární město Ostava Městský obvod	DČ 48417769
Investor:	Koravská Ostava Dr. Beneš 656/8	
Akce:	Rekonstrukce bytového domu Třpkova 11/75	Datum: 12/2016
Ostava-Přívaz p.č. 1015 k.u. Přívaz		Stupeň: RDS
Časť: D1.4 Slinoproudá elektroinstalace		Zakázka:
Místo:	ROZVADĚČ RB19	Číslo výkresu: E-08