



POZNÁMKA

Osvětlení schodiště a pavlače
napojení rozváděče RSS2 z RSS1
napojení CYKY 3x4mm² - jistič 20A
Rozváděč RSS2 zapuštěný 12 modulu
Samostatně osvětlení schodiště
a pavlače

B ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ
IP44, ZDRUJ : KOMPAKTNÍ
ŽÁŘIVKOVÁ LED 7W,např. KIRA DL75

- LEGENDA**
- ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO MALÁ KÓULE, IP40
S ARMATUROU ,BILÁ LED 7W
 - VYPÍNAČ TYP Tango Č.1,5,6
3353-A01345, 3359-A06345,3359-A05345
 - VYPÍNAČ TYP Tango Č.5+5
 - DVOJZÁSUVKA 230V, 16A
Tango
 - ZÁSUVKA S PŘEPĚŤIVOU DOHRANOU 3 STUPNĚ
dvojzásuvky Tango
 - Rozváděč plastový povrchový
 - SVÍTIDLO dodávka investora
v kuchyňské lince SB18 s vypínačem
El. rozvody kabelem CYKY pod omítkou
 - TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALNÍ DODUTNÁVKOU
TYP 1/0SD 3559-A91345 IP44 pro venkovní využití
 - QM1 Sporáková přípojka se signálkou pro boiler

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900
Investor	Statutární město Ostrava Městský obvod	DÍČ 48417769
Investor:	Moravská Ostrava Dr. Beneše 556/6	
Adce: Rekonstrukce bytového domu Úprkova 11/75		
Ostrava-Přívoz p.č. 1015 k.u Přívoz		
Část: D1.4 Silnoproudá elektroinstalace		
Název:	El. instalace byt č. 13,16	Měřítko: 1:75
		Číslo výkresu: E-05