



Dle rozdělovníku

Věc: Dodatečné informace č. 4 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 4. část

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu řízení „**Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 4. část**“, ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2014 pod evidenčním číslem VZ 498678 a zveřejněním zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 6. 10. 2014:

Dotaz č. 1:

Ve slepém rozpočtu je u položek č. 69, 179, 166, 57 a 132 (přesuny hmot PSV) uvedena v kolonce množství hodnota 0,000. Má být tato hodnota zachována nebo má uchazeč hodnotu změnit na hodnotu vycházející ze součtu položek daného oddílu PSV, jak je běžné dle metodiky naceňování prací PSV.

Odpověď č. 1:

Hodnota 0,000 zůstane zachována. U položek PSV náklady na přesun hmot je možné započítat do jednotlivých položek.

Dotaz č. 2:

Ve slepém rozpočtu podle našeho názoru chybí položky úpravy fasády označené v projektové dokumentaci „C – na pilířích, římsách a dalších vystouplých prvcích fasád bude provedena štukatérská oprava fasády za pomoci reprofilačních malt a silikonového hydrofobního nátěru“.

Odpověď č. 2:

Tyto úpravy fasády jsou obsaženy v položce č. 172, ve které se oceňuje kompletní skladba dle typu C. Štukatérskou úpravu fasády obsahují položky č. 141 a 181.

V Novém Jičíně dne 5. 11. 2014

Jiří Stavinoha
Euro SmartProject s.r.o.
v zastoupení zadavatele