

Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení

na veřejnou zakázku s názvem

„MŠO, Lechowiczova 8 – rekonstrukce zahrady – 2. etapa“

zadávanou jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 18 odst. 5, ust. § 12 odst. 3 a ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

V ZD uvádíte jako specifikaci pro D+M zastínění terasy a to markýzou o rozměrech 11m s výsuvem 5m. Náš dotaz zní, zda-li trváte na tom, že má být tato markýza v celku tzn. v jednom kuse nebo můžou být třeba dvě 5,5m vedle sebe a menším výsuvem? (např. 3,5m, jelikož u 5m výsuvu vznikne velké zatížení - páka)

Odpověď:

V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D 101 – TZ STAVEBNÍ ČÁST - HSV 28 - KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE je uvedeno, že velkoplošná markýza může být i dělená.

Uchazeč je povinen dodržet výsuv markýzy 5m, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v uvedené technické zprávě a v části VÝKAZ VÝMĚR HERNÍ PRVKY MOBILIÁŘ MŠ LECHOW. II. ETAPA, položka 767 - D+M velkoplošná markýza , 11*5m, výsuv 5 m, elektricky ovládaná, cena včetně elektr. připojení, kotvení do obvodové stěny MŠ zateplené 160 mm tl. tepelným izolačním materiálem. Markýzy jsou typovým výrobkem, v typových podkladech k jednotlivým výrobkům je řešeno ukotvení i detaily osazení markýzy.

V Ostravě dne 6. 6. 2016


Ing. Jiří Vozňák

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ