

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75E
746 01 Opava



Datum: 18.12.2012

Naše zn.: Ka/ 2533-2012


Věc: Vyjádření k projektu ve stupni DSP pro akci: „Regenerace sídliště Šalamouna – 4. etapa, Ostrava“

Podle předložené dokumentace ve stupni DSP pro výše uvedenou akci je dotčení se stávajícím podzemním vedením veřejné komunikační sítě UPC řešeno návrhem jeho ochrany, viz F - TECHNICKÁ ZPRÁVA - SO-04 PŘELOŽKY IS - STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ. V případě ochrany vedení UPC se jedná sumárně o 42 m PVC chrániček. Vzhledem k tomu, že rozsah dotčení není značný, je řešení dodatečnou ochranou v tomto případě dostatečné.

Pro účel ochrany bude nezbytné odkrytí stávajících vedení UPC, následně uložení do půlených chrániček. Ochrana musí vždy přesahovat minimálně 1 m za zpevněnou plochu. **Jako dodatečnou ochranu nelze použít nedělené PVC trubky.** V technické zprávě je třeba stanovit, aby stavebník oznámil zahájení prací a požádal pracovníka UPC o součinnost a dohled (viz kontaktní adresa uvedena v zápatí dopisu). Při výsadbě nové zeleně je zapotřebí dodržet minimální odstup 2,5 m od trasy vedení.

Za předpokladu naplnění výše uvedeného nemáme k dokumentaci dalších připomínek.

**Klima Boleslav
Technik specialista**



Údaje pro účetní a daňové doklady:
UPC Česká republika, s.r.o.
ul. Závišova č. 5
140 00 Praha 4
IC:00 56 22 62
DIČ:CZ 00 56 22 62

Kontaktní adresa:
UPC Česká republika, s.r.o.
Na Najmanské 915
710 00 Ostrava
tel.: +420 596 270 910

Přílohy: dle textu
Vyřizuje: Klima
telefon: 606 776 105
boleslav.klima@upc.cz
neslouží pro zasílání žádostí