

STUDIO-D Opava s.r.o.
Ing. Ondřej Kubesa
Atelier Krnovská 75E
74601 Ostrava

Naše značka
 OV12040255

Vyrizuje / Linka
 Kremlová/240

Brno
 12.10.2012

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu :

Akce : „Regenerace sídliště Šalamouna – 4.etapa“
 k.ú.Moravská Ostrava – parcela c.2727/12

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

V místech Vámi plánované stavby se nachází v zemi podzemní komunikační vedení ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. Toto vedení je tvořeno HDPE trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických komunikací.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a uzavření veřejnoprávní smlouvy za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

1. Požadujeme do projektové dokumentace zapracovat stávající optické trasy, které přikládáme v příloze.
2. Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt - Pavel Vrána tel. 533 444 590, e-mail pavel.vrana@maxprogres.cz, Ing. Viliam Hollý tel. 533 444 591, e-mail viliam.holly@maxprogres.cz)
3. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. před investiční výstavbou.
4. Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti MAXPROGRES, s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.
5. Během výstavby bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
6. Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
7. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
8. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
9. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
10. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Podmínky tohoto vyjádření požadujeme uvádět v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Pri zmene rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

Příloha : 1xA3 se zákresem podzemního komunikačního vedení MAXPROGRES, s.r.o.
 S přátelským pozdravem

MAXPROGRES, s.r.o.
 Tratová 1, 619 00 Brno
 tel. +420 533 444 111, fax. +420 533 444 222
 info@maxprogres.cz, www.maxprogres.cz
 ICO: 25307126, DIC: CZ25307126

Pavel Vrána
 Vedoucí střediska Ochrana sítě
 MAXPROGRES, s.r.o.



