

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Pavla Černínová
STUDIO - D Opava s.r.o.
Krnovská 75E
746 01 Opava

Vaše žádost ze dne:
24.10.2012

Naše značka:
053120189

Vyřizuje:
Barbara Stýblová

Havlířov dne:
02.11.2012

Věc: Regenerace sídliště Šalamouna - 4 etapa

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Moravská Ostrava
Stavebník: M.O. Moravská Ostrava
Projektant: Ing.arch. Lubomír Denner
Č. zakázky: 1226-2012 Datum: 10/2012

Předmětem předložené dokumentace je regenerace sídliště Šalamouna městské části Moravská Ostrava, od ul. Zelená mezi ulicemi Na Široké a Petra Kříčková až po ulici Dr. Malého. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu nových chodníků, parkovacích ploch a výsadby nových stromů a zatravněných ploch.

V místech sjezdů na parkovací plochy mimo komunikaci jsou na chodníku navržena bezbariérová snížení, na straně vozovky opatřená varovným pásem. Bezbariérová snížení s varovným pásem jsou navržena i na přechodech a v místech pro přecházení. Chodník je bezbariérově navázán na chodníky stávající, v místě ukončení je bezbariérově snížen a opatřen varovným pásem. Obrubník chodníků na straně zeleně bude zvednut o 60 mm. Pro parkování vozidel ZTP občanů budou vyhrazena parkovací místa š.3,5 m.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Požadujeme doplnit v dalším stupni PD souhrnnou tech. zprávu se všemi údaji o zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (od parkovacích stání přes pěší komunikace a přístupy do obytných domů - podesty před vstupy do objektů napojit bezbariérově na chodníky).
2. v rámci rekonstrukce osvětlení a event. jejich umístění v chodníku musí být dodrženy požadavky na bezbariérové užívání komunikace pro pěší - průchozí profil a umístění mimo vodící linie.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a v dokumentaci pro stavební povolení budou uvedené požadavky řešeny.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY BEZOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEŽEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -053-

Barbara Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
603 440 763, barbara.styblova@gmail.com