

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Pavla Černínová
STUDIO - D Opava s.r.o.
Krnovská 75E
746 01 Opava

Vaše žádost ze dne:
18.12.2012

Naše značka:
053120212

Vyřizuje:
Barbara Stýblová

Ostrava dne:
18.12.2012

Věc: Regenerace sídliště Šalamouna - 4 etapa

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Moravská Ostrava
Stavebník: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Projektant: Ing.arch. Lubomír Dehner
Č. zakázky: 1226-2012 Datum: 12/2012

Předmětem předložené dokumentace je regenerace sídliště Šalamouna, SO-01-KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY městské části Moravská Ostrava. Řešené území je využíváno jako veřejný prostor u obytných domů a občanské vybavenosti (přístup k domům, chodníky, komunikace parkování, rekreace, veřejná zeleň). Území sousedí s ulicemi Na Široké a Petra Kříčky.

Na parkovišti kolem ul. Petra Kříčky je celkem 93 parkovacích stání. Z počtu 93 stání bude 7 stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené budou mít šířku 3500 mm a budou navazovat na chodník. Na rozhraní parkovacích stání a chodníku bude proveden varovný pás šířky 400 mm. Přejechod pro chodce bude vybaven prvky pasivní bezpečnosti, signálními a varovnými pásy a vodícími liniemi s odlišnou strukturou dlažby a sníženým obrubníkem na 0,02m. Podél sníženého obrubníku bude vytvořen varovný pás o šíři 400mm spojen signálním pásem 800mm z kontrastní hmatné dlažby s napojením na vodící linie. Vodící linie bude tvořena chodníkovým obrubníkem, který bude vyvýšen nad úroveň chodníku o 60 mm. Městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše) umístěný na chodnících bude umístěn mimo průchozí prostor chodníků ve vytvořeném zálivu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vyhrazená parkovací stání pro ZTP označit vodorovnou a svislou dopravní značkou.
2. V průběhu stavebních prací zajistit bezbariérovou přístupnost objektů, zejména užívaných zdravotně postiženým viz příloha 2 / 4.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že správná realizace bude provedena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY BEZOSTÁNNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
ODBOBNÝ KONZULTANT -053-

Barbara Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
603 440 763, barbara.styblova@gmail.com