

ULIČNÍ FASÁDA - P2



POZNÁMKA


PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:
STÁVAJÍCÍ INSTALACE - **1NPE 50Hz, 230V, TN-C**
NOVÁ INSTALACE - **1NPE 50Hz, 230V, TN-C-S**

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:
ZÁKLADNÍ - **SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**


STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NAD HLAVNÍM VSTUPEM BUDE NAHRAZENO
NOVÝM VENKOVNÍM NÁSTĚNNÝM SVÍTIDLEM 230V, 28W, IP43
TYP SVÍTIDLA BUDE PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASEN S ODPOVĚDNÝM
ZÁSTUPCEM INVESTORA

NAPOJENÍ NOVÉHO SVÍTIDLA BUDE PROVEDENO ZE STÁVAJÍCÍHO
SVĚTELNÉHO OKRUHU PŘES SVORKOVNICOVOU KRABICI (MÍSTO
ROZDĚLENÍ PROUDOVÝCH SOUSTAV) PLASTOVÝM KABELM Cu 3Cx1,5

STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČ BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ SITUOVANÝ V MÍSTĚ
STÁVAJÍCÍHO



SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS-projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ŠLANCAR P.		
					
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	4A4
INVESTOR: SMO, MObv, MOaP, PROKEŠOVO NÁM 1803/8, OSTRAVA				DATUM:	08/2013
OPRAVA FASÁDY MŠ PODĚBRADOVA ul. PODĚBRADOVA 1103/19, Moravská Ostrava				ÚČEL:	PROJEKT PROV.
				Č. ZAKÁZKY:	E-7606/13
ELEKTROINSTALACE – HLAVNÍ VSTUP				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:100	EL-04