



I - PLYNOVÝ KOTEL

POZNÁMKA

**STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ
ROZVODNICE BUDE DOZBROJENA DLE V.Č. EL-04**

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:

1 NPE, 50Hz, 230V, TN-C-S

**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM
NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:**

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON : $P_i = 0.2 \text{ kW}$

SOUDOBY PŘÍKON : $P_s = 0,2 \text{ kW}$

D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	DaSt Inpo group s.r.o. Palackého 689 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO	
ING. HABRNAL J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. HANKO P.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	1A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ				DATUM:	11/2015
ETÁŽOVÉ TOPENÍ V BYTĚ č.4 ul.Československá 113/22 , OSTRAVA				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	1M-30.019/15
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
BYTOVÁ ROZVODNICE RB4 - DOPLNĚNÍ					EL - 04