M1:50



SOUSEDNÍ OBJEKT

EL. OHŘÍVAČ TV
DEMONTOVAT

N.U.

PLYNOVÝ KOTEL (TURBO) BUDERUS –LOGAMAX PLUS GB 172–24 T50
INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK 50 L, VÝSTUP, VSTUP UT – 3/4" (24kW)

KOTEL BUDE DOPOJEN A KOMÍN BUDE VYVLOŽKOVÁN KONCENTRICKÝM POTRUBÍM PR. 80/125 mm
VIZ. SPALINOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE BUDERUS – DVOJITÉ POTRUBÍ, L=13m

DETAIL PŘIPOJENÍ MÉDII U KOTLE:

KONDENZAČNÍ KOTEL 24kW- 50 L
ZÁSOBNÍK TV - SPOTŘEBIČ TYP "C"
- SPOTŘEBA ZP= 0,72 - 3,18 m3/h



POZN.:

- KABELÁŽ K VENK. ČÍDLU A TERMOSTATU VÉST V TRASE POTRUBÍ
- VZDÁLENOST ZÁVĚSU - MAX. 1m
- POTRUBÍ V KOMOŘE IZOLOVAT

S

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.2 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	DaSt Inpo group s.r.o. Palackého 689 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO	
ING. HABRNAL J.	ING. GEBAUER. K.	ŠTVRTŇA D.			
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ				DATUM:	11/2015
ETÁŽOVÉ TOPENÍ V BYTĚ č.4 ul.Českobratrská 113/22, OSTRAVA				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	1M–30.019/15
PŮDORYS				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1