M1:50




## POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ - 1NPE 50Hz, 230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE
ČSN 33 2000: ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ ROZVODNICE RB4 BUDE DOZBROJENA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S NADPROUDOVOU OCHRANOU PRO NAPÁJECÍ VÝVOD PRO PLYNOVÝ KOTEL INSTALOVANÝ V KOUPELNĚ. INSTALACE BUDE PROVEDENA Cu PLASTOVÝMI KABELY V DRÁŽCE POD OMÍTKOU
PLYNOVÝ KOTEL, VČETNĚ POTRUBÍ BUDE VODIČEM CYA 6zž PŘIPOJEN K DOPLŇUJÍCÍMU POSPOJOVÁNÍ

EL. OHŘÍVAČ TV, DEMONTOVAT
EL. PŘÍVOD ODPOJIT A ZASLEPIT

PLYNOVÝ KOTEL (TURBO) BUDERUS

ZAPUŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A, SITUOVANÁ NAD PLYNOVÝM KOTLEM A MINIMÁLNĚ 600mm OD HRANY VANY – V ZÓNĚ 3

SOUSEDNÍ OBJEKT

## LEGENDA

RB4 - STÁVAJÍCÍ DOZBROJENÁ BYTOVÁ ROZVODNICE
PT1 - PROSTOROVÝ TERMOSTAT (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
PT2 - EKVITERMNÍ ČIDLO (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- ZAPUŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

S

# D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | PROJEKTANT SPECIALISTA: | VYPRACOVAL: | KONTROLA: | DaSt Inpo group s.r.o. Palackého 689 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ING. HABRNAL J. | ING. TRUNDA J. | ING. TRUNDA J. | ING. HANKO P. | | |
| | | | | | |
| KRAJ: MS | | OBEC: OSTRAVA | | FORMÁT: | 3A4 |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ | | | | DATUM: | 11/2015 |
| ETÁŽOVÉ TOPENÍ V BYTĚ č.4 ul.Českobratrská 113/22 , OSTRAVA | | | | ÚČEL: | PROJEKT |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | 1M–30.019/15 |
| ELEKTROINSTALACE – BYT Č.4, PLYNOVÝ KOTEL | | | | MĚŘÍTKO: 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU: EL – 03 |