

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

veřejné zakázky s názvem

„Workoutové hřiště v Komenského sadech“

Ev.č. VZ 1/2018/C2/SP/OIMH/KI

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 4:

Souhlasím, že mezi jednotlivými prvky musí být dle ČSN EN 16630 dodržen odstup 1,5 m, který lze docílit posunutím prvků Bar Ballz a Step Up. Avšak jako překážku v prostoru dopadu pro tyto prvky (Bar Ballz, Step Up, Lavice s minibradélky, stalky) vidíme obrubník, který máte navržen v projektové dokumentaci. Pokud dopad konstrukcí má pokračovat na trávník, musí plynule přecházet z umělé dopadové plochy na terén. Toto lze docílit použitím gumového obrubníku a usazením do stejné výškové úrovně jako terén + dopadová plocha, aby nevznikla vyvýšená hrana obrubníku a tím překážka v dopadové zóně. Dalším řešením je také zrušení obruby a přechod z umělé dopadové plochy přímo na terén, který bude rovněž ve stejné výškové úrovni.

Odpověď:

Obrubník bude v tomto případě překryt pryžovou hmotou.

V Ostravě dne 7. 2. 2018


Ing. Jiří Vozňák

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

vedoucí odboru investic a místního hospodářství