



## LEGENDA ČAR

- STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY – PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – VÍCEVRSTVÉ PN 28
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY – VÍCEVRSTVÉ PN 28
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – POZINKOVANÉ POTRUBÍ

- S1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- T1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- C1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY
- H1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍHO ROZVODU
- K1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL SE ZKUŠEBNÍM KOHOUTEM (KONTROLOVATELNÁ ARMATURA)
- W – VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- RV – REGULAČNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL
- H – STAVAJÍCÍ HYDRANT
- F – FILTR
- PB – PĚNÝ BOD
- U – U-KOMPENZÁTOR
- SK – SMÝČKOVÝ KOMPENZÁTOR

### POZN.:

- UCHYCENÍ A MONTÁŽ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- LEŽATÁ POTRUBÍ BUDOU ULOŽENA DO VOLNÝCH ŽLABŮ ZAVĚŠENÝCH POD STROPEM 1.PP

### D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

0m 1,5m 3m 4,5m 6m 7,5m

VYPRACOVAL:		PROJEKTANT:	
Antonín Žvok		Ing. Dorota Kožušníková	
PODPIS		PODPIS	
AKCE: OPRAVA ROZVODŮ ZTI – NA LIŠKOVCI 1071/2			
OBSAH: PŮDORYS 1.PP		ZAK. Č.: DK/44.1/02/18/ZTI	
STAVBA: NA LIŠKOVCI 1071/2,		FORMÁT: 2 x A4	
70200 OSTRAVA		DATUM: 04-2018	
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		MĚŘÍTKO: 1:75	
		STUPEŇ: DSP	
		VÝKRES Č.: D.1.4.2	

**DK projekt**

DK projekt, s.r.o.  
Bonuminská 94/113  
Ostrava, Muglinov

tel.: 596 732 392  
www.dkprojekt.cz  
projekce@dkprojekt.cz