

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

veřejné zakázky s názvem

„Výměna oken - Šafaříkova 12, Vaškova 19“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace ČÁSTI 1 výše uvedené veřejné zakázky – Šafaříkova 12.

Dotaz:

Ve výpisu prvků, strana 4, pol. VDv máte uvedeny ocelové dveře EI 30 a píšete, že je možné je nahradit plastovými dveřmi. Můžeme tedy nacenit plastové dveře, nebo musí být ocelové protipožární EI 30?


Odpověď:

Dodavatelé ocení položku č. 34 dle výkazu výměr:

D + M Vedlejší vstupní dveře AL plné, 80/197 vč. zárubně EI EW 30 DPI.

V Ostravě dne 26. 9. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48



Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic s místního hospodářství