



Q - PARS, v.o.s.
projektování a realizace staveb
Ing. Jiří Jungmann
Pláničkova 144/14
711 00 Ostrava - Hrušov

<i>Váš dopis značky</i>	<i>/ ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje / tel.</i>	<i>V Ostravě dne</i>
QDo18035/Ju	08.11.2018	24401/Kh/041218-2	Kohut / 595 707 115 mobíl 602 750 146 marek.kohut@veolia.com	04.12.2018

"Úprava vstupu před ZŠ Gebauerova 819/8, Ostrava" - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. k projektové dokumentaci pro oznámení záměru

Dle předložené projektové dokumentace pro oznámení záměru a ve vyznačeném zájmovém území nebudou stavbou dotčeny tepelné sítě ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace pro oznámení záměru.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.
2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy teplárenského zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytyčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplárenského zařízení provádět.
3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
4. Na vytyčenou trasu teplárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s.
Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:
Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava a Slezsko
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: +420 596 904 111, fax: +420 596 904 693

MCr.



5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplárenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplárenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí

- provoz Ostrava-Střed (oblast Ostrava-Střed, Svinov, Martinov, Šalamouna, Slovenská, Slezská Ostrava - primární síť p. Radim Venclík e-mail radim.venclik@veolia.com tel. 596 635 220, mobil 602 520 746, sekundární síť p. Petr Gibl, e-mail petr.gibl@veolia.com, tel. 596 612 752, mobil 602 586 814).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplárenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplárenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava a Slezsko
Závod Distribuce a služby
Ostrava



Příloha: Bez přílohy.