

VODROVNÉ OKAPY A SVETLE OKAPY V BLIZKOSTI
SVODU BUDOU PRŮPOJENY K JIMACU VEDENÍ A SVODU.
POMOCNÉ JIMACE TVAROVANÉ Z DRÁTU.
ØHEL 45° DELKA 30–40cm.
VŠEKÝ MATERIÁL PRO VNĚJŠÍ LPS MUSÍ
ODPOVÍDAT ČSN EN 62305 ed.2 A ČSN EN 50164.

VŠECHNY SPOJE V ZEMI BUDOU
VHODNĚ PROTIKOROZNĚ OŠETŘENY

VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305

- TRÍDA LPS III
- POLOMĚR VÁLCE SE KOULE 45m
- MAX VELIKOST OK MŘÍŽE 15 x 15 m
- INTENZITA HLAVNÍHO VÝBOJE 100kA
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA TYP "B"
- VZDÁLENOST MEZI SVODY MAX. 15 m (±20%)
- ZEMNÍ ODPOR MUSÍ BÝT NIŽŠÍ NEŽ 10 OHMΩ
- PODPĚRY CO 1m
- OCHRANNÝ ØHEL 1,5m JIMACE 74°

