

Oznámení o vysvětlení a změně zadávacích podmínek

a

změně lhůty pro podání nabídek

veřejné zakázky s názvem

„Úpravy vstupu před ZŠ Gebauerova 8“

Ev. č. VZ 2/2019/C2/SP/OIMH/Fo

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto na základě žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek a zároveň oznamuje změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky. V návaznosti na provedenou změnu je rovněž prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 1:

Úpravy vstupu a oplocení: tady je u zámečnických konstrukcí povrchová úprava zinkováním (v kg).

Díl:	767	Konstrukce zámečnické - oplocení		
32	767 99-5103.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	2 439,50
		584,4+898,2+884,8+72,1		2 439,50
33	D	Dodávka profilů na plotové dílce + zinkování	kg	2 683,45
		2439,5*1,1		

Ale ve výkazu Úpravy v exteriéru je povrchová úprava metalizací zinkem, což je tzv. šopování a je to druh žárového zinkování, kdy cena za m2 je od 350-600,- Kč/m2.

U zinkování (žárové nebo galvanické) je cena za kg a je mnohem nižší.

Díl:	783	Nátěry		
19	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	343,200
		technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem		

Jaká bude tedy povrchová úprava oplocení kolem školy?

Odpověď:

Povrchová úprava kovových dílců oplocení je žárovým zinkem. Zadavatel poskytuje dodavatelům opravený soupis prací (označený „výkaz výměr - úpravy v exteriéru OPRAVENÝ“), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu Úpravy v exteriéru: ve výkazu je 8 ks sazenic živého plotu (tzv. ptačí zob), ale v Technické zprávě je uvedeno 38 metrů. A na 38 m by mělo být min. 76 ks sazenic (2 ks na 1m)

8	02660253R	dřevina jehličnatá Zerav západní; Thuja occidentalis; v = 36 až 50 cm; sazenice, krytokořená sadba pěstovaná technologií „na vzduchovém polštáři“ v sadbovačích 100–300 cm ³	kus	8,000
---	-----------	---	-----	-------

Kolik ks sazenic by mělo skutečně být?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje dodavatelům opravený soupis prací doplněný o položky pro výsadbu živého plotu (položky 10a, 10b, 10c a 10d) (označený „VV-ZŠ Gebauerova Ostrava-slepý OPRAVENÝ“), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo.

Dotaz č. 3:

V TZ i ve výkresech je uvedena nová poštovní schránka (dodávka a osazení). Ale ve výkazu výměr není uvedena.

Má být součástí této zakázky?

Odpověď:

Dodávka a montáž schránky není předmětem této veřejné zakázky.

V návaznosti na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek *zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.*

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 2. 2019 v 16:00 hod.

V Ostravě dne 21. 2. 2019

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství