



Dle rozdělovníku

**Věc:** Dodatečné informace č. 2 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. Část II

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu řízení „**Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. Část II**“, ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 7. 2014 pod evidenčním číslem VZ 491901 zveřejněním zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 9. 7. 2014:

**Dotaz č. 2:**

- 1) *V části MŠ Šafaříkova je v popisu u výplní otvorů uvedeno, že okna musí obsahovat mikroventilaci, nebo větrací štěrby. Mikroventilaci je možné instalovat pouze na okenní křídla, kterou jsou otevíravá/sklpná. Na okenní křídlo, které je pouze sklpné, mikroventilaci namontovat nelze.*

*Platí tedy popis, že na všechna sklpná křídla musíme ocenit větrací štěrby?*

**Okno může obsahovat více křídel. Pokud je u okna jedno křídlo s mikroventilací, není pro druhé křídlo požadovaná mikroventilace ani štěrbina. Požadavek na provedení větrací štěrby je pouze v místnostech 152, 153, 123.**

- 2) V části MŠ Ostrčilova jsou uvedeny u výplní otvorů parametry, které neumíme splnit:  
2.1 Okno ozn. 01 – tento prvek má výšku pouze 300 mm, takto velké okno lze osadit pouze fixním zasklením bez pákového ovladače. Jak máme prvek ocenit?

**Uchazeči okno ozn.01 ocení jako sklpné bez pákového ovladače.**

2.2 Okno ozn. 02 – tento prvek je okno sklpné. U tohoto prvku nelze dodat mikroventilaci. To lze pouze u oken otevíravých/sklpných.

Jaké okno máme ocenit?

**Uchazeči okno ozn. 02 ocení bez mikroventilace.**

V Novém Jičíně dne 23. 7.2014

Jiří Stavinoha  
Euro SmartProject s.r.o.  
v zastoupení zadavatele