

POZNÁMKA:

- NOVĚ NAVRŽENOU KONSTRUKCI PRO VZT OSADIT NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. NOHY KONSTRUKCE KOTVIT K BETONOVÝM DLAŽDICÍM 300x300mm.
- JEDNOTKY VZT BUDOU OSAZENY MIN.500MM NAD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. VÝŠKU NOHOU KONSTRUKCE PRO VZT UPRAVIT DLE MÍSTNÍCH POMĚRŮ.
- OSOVÉ VZDÁLENOSTI KONSTRUKCÍ PRO VZT UPRAVIT DLE TYPU JEDNOTEK.
- PRO ROZVODY VZDUCHOVODŮ VZT VYBOURAT PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. VELIKOST PROSTUPŮ BUDE VĚTŠÍ PŘIBLIŽNĚ O 50–100mm SYMETRICKY NA KAŽDOU STRANU, NEŽ JE ROZMĚR VZDUCHOVODU.
- PROSTUPY VZDUCHOVODŮ ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT.
- JEDNOTKY VZT NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY.

S

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. Radek Michalák	Ing. Radek Michalák	Lucie Hronová

STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava

MÍSTO: Ostrava, kraj Moravskoslezský

PROJEKTY STATIKA s.r.o.
Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek
tel: 595 171 572, 732 914 474
www.projektystatika.cz

AKCE: **VÝMĚNA VZT MATEŘSKÉ ŠKOLY UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA**

VÝKRES: **STŘECHA–2.ETAPA**

FORMÁT	A3
DATUM	06/2016
STUPEŇ	DSP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1374
MĚŘÍTKO	1:100
Č.VÝKR.	D.1.09