

ⓐ
- STÁVAJÍCÍ PLOŠNĚ NATAVENÝ ASF.SBS MODIFIK.PÁS S BŘIDLIČNÝM POSYPEM TL.4mm
- STÁVAJÍCÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ SPÁDOVÉ DÍLCE Z PĚN. POLYSTYRENU S NAKAŠÍR.ASFALTOVÝM PÁSEM TL.180–420mm TL.4mm
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SBS MODIFIK. PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE
- STÁVAJÍCÍ PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ VYROVNÁNÍ POVRCHU
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PANEL TL.250mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

POZNÁMKA:

–PRO ROZVODY VZDUCHOVODŮ VZT VYBOURAT PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH. VELIKOST PROSTUPŮ BUDE VĚTŠÍ PŘIBLIŽNĚ O 50–100mm SYMETRICKY NA KAŽDOU STRANU, NEŽ JE ROZMĚR VZDUCHOVODU.
–VZDUCHOVODY V PROSTUPECH OPATŘIT IZOLACÍ ZABRAŇUJÍCÍ PŘENOSU CHVĚNÍ.
–VZDUCHOVODY OSADIT DO DRÁŽEK VYSEKANÝCH VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU.
–OTVORY PO OSAZENÍ VZDUCHOVODŮ ZAČISTIT, VČETNĚ NOVÉ MALBY.
–NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY KOTVIT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA NAD STÁVAJÍCÍ OTVORY.
–NOVĚ NAVRŽENOU KONSTRUKCI PRO VZT OSADIT NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. NOHY KONSTRUKCE KOTVIT K BETONOVÝM DLAŽDICÍM 300x300mm.
–JEDNOTKY VZT BUDOU OSAZENY MIN.500MM NAD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. VÝŠKU NOHOU KONSTRUKCE PRO VZT UPRAVIT DLE MÍSTNÍCH POMĚRŮ.
–OSOVÉ VZDÁLENOSTI KONSTRUKCÍ PRO VZT UPRAVIT DLE TYPU JEDNOTEK.
–PROSTUPY VZDUCHOVODŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT.

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	**PROJEKTY STATIKA s.r.o.**
Ing. Radek Michalák	Ing. Radek Michalák	Lucie Hronová	Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek tel: 595 171 572, 732 914 474 www.projektystatika.cz
STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava			
MÍSTO: Ostrava, kraj Moravskoslezský			

AKCE: **VÝMĚNA VZT MATEŘSKÉ ŠKOLY UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA**	FORMÁT	A3
	DATUM	06/2016
	STUPEŇ	DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1374
VÝKRES: **ŘEZ A–A–2.ETAPA**	MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
	1:50	D.1.10