

Oznámení o změně zadávacích podmínek č. 2

veřejné zakázky s názvem

„MŠO, Lechowiczova 8 – výměna vzduchotechniky a klimatizace“

Ev.č. VZ 5/2018/C2/SP/OIMH/BI

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dotaz č. 1:

Na základě DI ze dne 28.2. je v části VZT navýšen požadavek na topný výkon el. ohřívače ve VZT jednotce na 18,2 kW. Bohužel dle sdělení výrobce není možné takový výkon do jednotky umístit. Dle popisu ve výkazu výměr je požadavek na provozní příkon pouze 869 W, což je 20 x méně.

Žádáme vysvětlit, zda je opodstatněné požadovat tak vysoký výkon ohřívače nebo postačí výkon nižší, např. standardní výkon zabudovaný v jednotce 6,4 kW.

Odpověď

Ano, postačí výkon nižší, tj. standardní výkon ohřívače 6,4 kW zabudovaný v jednotce, jak bylo uvedeno v původní dokumentaci vzduchotechniky.

Při aktualizaci dokumentace vzduchotechniky, kterou zadavatel provedl a uveřejnil na profilu zadavatele dne 28.2.2018 došlo k omylu. Tímto zadavatel oznamuje, že platí původní dokumentace vzduchotechniky (vč. původního rozpočtu) uveřejněná na profilu zadavatele dne 19.2.2018.

Z tohoto důvodu bude chybně upravená technická zpráva a rozpočet vzduchotechniky, které byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 28.2.2018, z profilu zadavatele odstraněny.

V Ostravě dne 2. 3. 2018

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství