

Oznámení vysvětlení zadávacích podmínek

veřejné zakázky s názvem

„Puchmajerova 9 – vybudování 2 bytů z nebytového prostoru“

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto na základě žádostí dodavatele poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

Potřebujeme upřesnit povrchovou úpravu vnitřních dveří D2 – D5

Odpověď:

Dub přírodní, CPL laminát

Dotaz č. 2:

Položka č.52 Rozvod vody a přípojovací potrubí kanalizace, nelze z této položky vyčíst rozsah, o jaké výměry se bude jednat.

Odpověď:

Pro účely jednotné cenové nabídky se předpokládá provedení varianty č. 2, pro kterou platí následující:

PPR DN 32 v celkové délce pro horkou i studenou vodu 120 bm

Kanalizace DN 110 10 m, DN 70 8m, DN 50 30m

V Ostravě dne 21. 10. 2019

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství