

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div>PROJEKTY STATIKA</div> <div>Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek tel: 595 171 572, 732 914 474 www.projektystatika.cz</div>	
Ing. Radek Michalák	Roman Michoněk	Roman Michoněk		
STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava				
MÍSTO: Ostrava, kraj Moravskoslezský				
AKCE: <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA JÍZDÁRNĚ 2807/19a, OSTRAVA</div>			FORMÁT	A4
			DATUM	06/2013
			STUPEŇ	DSP/RDS
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1370
VÝKRES: <div>ROZPOČET</div>			MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
			—	D.2.5

KRYCÍ LIST OSTRÉHO ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	Vzduchotechnika	Místo	
Název části	812	IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava		
Projektant	Roman Michoněk		
Zhotovitel	0		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		červen 2013	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK														
A		Základní rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	VRN (2% z dodávky PSV)		8 412,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14				
3	PSV	Dodávky	420 600,00		10	Kulturní památka		0,00		15				
4		Montáž	88 628,40		11					16				
5	"M"	Dodávky	0,00								17			
6		Montáž	0,00								18			
7	ZRN (ř. 1-6)		509 228,40		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	NUS (ř. 13-18)		8 412,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		21 100,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	538 740,40
Objednatel		24 15 % DPH	
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 538 740,40 DPH	113 135,50
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	651 875,90
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava

Část: Vzduchotechnika

Zhotovitel:

JKSO: 812

Datum: červen 2013

Název zařízení	Dodávka celkem	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání varny	420 600,00 Kč	88 628,40 Kč

Mezisoučet všech zařízení	420 600,00 Kč	88 628,40 Kč
---------------------------	---------------	--------------

Ostatní náklady - pomocný materiál a práce	Dodávka celkem
--	----------------

O.1	Doprava a svislá přeprava, lešení, jeřáb	21 100,00 Kč
O.2	Montážní materiál - těsnící, spojovací, kotvící, nosný	18 500,00 Kč
O.3	Zaregulování systému vč. protokolu, zaškolení obsluhy	5 000,00 Kč
O.4	Technická a koordinační činnost na stavbě	8 500,00 Kč
O.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	2 000,00 Kč

Mezisoučet ostatních nákladů	21 100,00 Kč
------------------------------	--------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava

Část: Vzduchotechnika

Zhotovitel:

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání varny								
1.1	240001001	Malá rekuperační jednotka do venkovního prostředí, provedení nástřešní, ve složení: <u>Přívodní část:</u> - nasávací zákryt s tlumičem hluku - klapka vč. servopohonu s havarijní funkcí - filtr vzduchu (třída filtrace F7) - deskový rekuperátor s by-passem vč. servopohonu (účinnost rekuperace 70%) - vodním ohřevač Qtop=7,3kW (voda 80/60 °C) vč. směšovacího uzlu - příprava pro přímý výparník - ventilátor V=2.200m3/h, Pext=150Pa, Pi=1,25kW/7A/230V <u>Odvodní část:</u> - klapka vč. servopohonu - filtr vzduchu (třída filtrace G4) - deskový rekuperátor s by-passem vč. servopohonu (účinnost rekuperace 70%) - ventilátor V=2.200m3/h, Pext=200Pa, Pi=1,25kW/7A/230V - výfukový zákryt s tlumičem hluku Součástí dodávky jednotky je i řídicí systém vč. dodávky servopohodů, směšovacího uzlu, vestavěných čidel teploty, regulačního modulu vodního ohřevače, řídicí jednotky, digitálního regulátoru, manostatu a sady pro odvod kondenzátu. Nosná ocelová konstrukce pod jednotku - dodávka stavby. "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3"	ks	1	283 900,00	283 900,00	28 390,00	28 390,00
1.1a	240001002	Montáž regulace a uvedení jednotky do provozu vč. potřebné kabeláže "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3"	ks	1	3 500,00	3 500,00	10 500,00	10 500,00
1.1b	240001003	Samoregulační topný kabel 10 W/m pro ochranu potrubí, 230V AC vč. sady pro zakončení kabelu a hliníkové samolepící pásy šíře 100 mm (termostat dodávka profese elektro) "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3"	ks	5	700,00	3 500,00	300,00	1 500,00
1.2	240001004	Nástěnná nerezová digestoř 1200x1000x390mm vč. tukových filtrů (2ks) a osvětlení, připojení 250x250mm "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.1"	ks	1	24 900,00	24 900,00	6 225,00	6 225,00
1.3	240001005	Nástěnná nerezová digestoř 1100x1000x390mm vč. tukových filtrů (2ks) a osvětlení, připojení 250x200mm "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.1"	ks	1	24 900,00	24 900,00	6 225,00	6 225,00
1.4	240001006	Přívodní vyústka s regulací 400x200mm - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1"	ks	8	1 019,00	8 152,00	203,80	1 630,40
1.5	240001007	Nerezový odlučovač tuku 280x200mm vč. regulace, provedení pletivové - horizontální s vaničkou "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1"	ks	3	3 215,00	9 645,00	643,00	1 929,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava

Část: Vzduchotechnika

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava

Zhotovitel:

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
1.6	240001008	Tlumič hluku buňkový 600x300/1000mm, 3x buňka 200x300/1000mm "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.2"	ks	2	3 189,00	6 378,00	637,80	1 275,60
1.7	240001009	Regulační klapka 250x250mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1"	ks	1	1 157,00	1 157,00	231,40	231,40
1.8	240001010	Regulační klapka 250x200mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1"	ks	2	971,00	1 942,00	194,20	388,40
1.9	240001011	Regulační klapka 200x200mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1"	ks	2	921,00	1 842,00	184,20	368,40
1.10	240001012	Revizní dvířka 300x200mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1"	ks	2	362,00	724,00	108,60	217,20
	240001013	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - do max. obvodu 1800mm, 40% tvarovek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" "výkres č.1 - 50m ² , výkres č.2 - 20m ² "	m ²	70	500,00	35 000,00	200,00	14 000,00
	240001014	Kruhové potrubí provedení pozink, spojováno na spojky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" - ø400mm, 40% tvarovek - "výkres č.2 - 6bm"	bm	6	820,00	4 920,00	328,00	1 968,00
	240001015	Sítěšný prostup - trouba ø500mm délky cca 1m vč. tepelné izolace tl.40mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	2	1 500,00	3 000,00	600,00	1 200,00
	240001016	Demontáž stávající digestoře nad sporákem vč. stávající trasy z ohebné hadice a jejího zaslepení "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1	400,00	400,00	3 500,00	3 500,00
	240001017	Demontáž stávající přívodní trasy (14m ²) s výústkami vč. zaslepení potrubí vedené ze střechy "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1	500,00	500,00	3 080,00	3 080,00
	240001018	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3"	m ²	4	410,00	1 640,00	500,00	2 000,00
	240001019	Hluková izolace tl. 40mm s Al. polepem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "místnost č.2 a č.3"	m ²	20	230,00	4 600,00	200,00	4 000,00
Mezisoučet zařízení č.1						420 600,00		88 628,40