

# NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

UNI projekt  
Ing. Luděk Maceček  
Riegrova 857  
738 01 Frýdek - Místek

Vaše žádost ze dne:  
08.04.2013

Naše značka:  
058130037  
(FM79/Š37/13)

Vyřizuje:  
Ing. Jan Šebelík

Frýdek - Místek dne:  
21.04.2013

## Věc: Oprava chodníků na ul. Bankovní, nám. Msgr. Šrámka a ul. Čs. Legií

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrava, Moravská Ostrava, ul. Bankovní, Čs. Legií a nám. Msgr. Šrámka  
Stavebník: Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava  
Projektant: dtto adresát  
Č. zakázky: 02/375/13

Datum: 5/2013

Předmětem předložené dokumentace je oprava chodníků na výše jmenovaných městských komunikacích, včetně návrhu nového chodníku na ul. Bankovní a výsadby dřevin na náměstí.


Minimální šířka chodníků je 2,95 m, příčný sklon je 2%. Podélný sklon sleduje sklon ulic, který je prakticky nulový. Na nárožích ulic jsou navržena místa pro přecházení s bezbariérovým snížením, varovnými pásy a signálními pásy, přerušenými před pásy varovnými. Vodičí linie je přirozená, tvoří ji stěny domů.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.



**Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant**

Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek  
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

-058-