

PODA a.s.
28.října 102/1168
702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
tel: (+420) 597 578 000
fax: (+420) 597 579 000

Naše značka: TaV/234/2013/Ga
E-mail: gackova@poda.cz
Vyřizuje: Gacková Marcela
Tel.: 597 578 004, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 15.03.2013

UNIpProjekt
Ing. Luděk Maceček
Riegrova 857
738 02 Frýdek Místek

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. a VŠB-TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě.***

Stavba: ***„Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legií“, Ostrava.***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Moravská Ostrava, ul.Čs. legií, nám. Msgre Šrámka), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **VŠB-TU Ostrava** a **PODA a.s.**

Telekomunikačním vedení je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení.

Trasu telekomunikačního vedení VŠB-TU Ostrava a PODA a.s. zasíláme přiloženou v mapovém podkladu.

Pro vydání souhlasného vyjádření k projektové dokumentaci požadujeme:

zaslání situačního výkresu, se zakresleným telekomunikačním vedením VŠB-TU Ostrava a PODA a.s.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 22.12.2005.


Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA a.s.
28. října 102 -11-
702 00 OSTRAVA-MOR. OSTRAVA
IČ: 25816179
Telefon: 597 578 000

PODA a.s. je nástupnickou společností těchto subjektů: **PODA s.r.o., PODA TELTECH a.s., TELTECH COM a.s.**
PODA a.s., IČO 258 16 179 je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 4020.



PODA a.s. -11-
28. října 102 OSTRAVA
702 00 OSTRAVA-MOŘ
IČ: 25816179
Telefon: 597 578 000

PODA a.s.
28.října 102/1168
702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
tel: (+420) 597 578 000
fax: (+420) 597 579 000

Naše značka: TaV/325/2013/Ga
E-mail: gackova@poda.cz
Vyřizuje: Gacková Marcela
Tel.: 597 578 004, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 12.04.2013

UNI projekt
Ing. Luděk Maceček
Riegrova 875
738 02 Frýdek - Místek

Věc: Vyjádření PODA a.s. a VŠB-TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě.

Stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení.

Stavba: „Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs Legií“, Ostrava.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Moravská Ostrava, ul.Čs. legií, nám. Msgre Šrámka), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **VŠB TU Ostrava**.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Moravská Ostrava, ul.Čs. legií, nám. Msgre Šrámka), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení VŠB-TU Ostrava a PODA a.s. je zakreslena v předložené dokumentaci.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- **Před opravou chodníku požadujeme uložit sdělovací vedení VŠB-TU Ostrava a PODA a.s. do betonového žlabu s víkem na náklady investora stavby.**
- Uložení HDPE trubek do betonového žlabu, kromě výkopových prací a dodávky betonového žlabu, provede PODA a.s. v součinnosti s dodavatelem stavby na základě objednávky, po vzájemném odsouhlasení ceny.
- Před započítáním zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme (p.Mrva, 597 578 044, 775 233 729). Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do st. deníku.

PODA a.s.
28.října 102/1168
702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
tel: (+420) 597 578 000
fax: (+420) 597 579 000

- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál stavenišť. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, (p.Mrva-597 578 044, 775 233 729). Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 22.12.2005.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA a.s.
28. října 102
702 00 OSTRAVA-MOR. OSTRAVA
IČ: 25816179
Telefon: 597 578 000