

## Dodatečná informace č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

### „Oprava a údržba domovního a bytového fondu – kominické práce“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

zadavatelem

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje na základě požadavku uchazeče dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

#### **Dotaz:**

Dobrý den,  
v zadávací dokumentaci mne zaskočila jedna věc. Chcete znát cenu vložkování hliníkovou flexi vložkou, ale použití vložky z tohoto materiálu k odvodu spalin je nepřipustné a v rozporu s normou ČSN 73 42 01. Na takovou spalinovou cestu tudíž nelze vystavit revizi ke spuštění do provozu.

Prosím o vysvětlení proč chcete znát cenu těchto prací. Máte snad na mysli hliníkové vložky k připojení odsávačů páry apod.?

#### **Odpověď:**

Dobrý den,  
na základě Vašeho dotazu došlo ke změně zadávací dokumentace v příloze č. 2 (Návrh rámcové smlouvy o dílo), a to tak, že byly provedeny změny v tabulce čl. V, odst. 2.4 kdy vložkování hliníkovou flexi vložkou bylo změněno na vložkování nerez flexi vložkou.

V Ostravě, dne 20. 11. 2017

.....  
Ivan Rychecký v. r.  
vedoucí odboru majetkového