

LEGENDA ČAR

VYTÁPĚNÍ

- VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD
- VYTÁPĚNÍ VRAT
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- POJISTNÉ POTRUBÍ
- VODA DOPLŇOVACÍ
- VODA NEUPRAVENÁ
- ODPADNÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS
KK	KULOVÝ KOHOUT
KKV	KULOVÁ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
STAD	VYVAŽOVACÍ ARMATURA
RV	REGULAČNÍ VENTIL
Č	ČERPADLO
S	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
R	REDUKCE
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
F	FILTR
MK	KLAPKA
T	TEPLOMĚR 0-100°C
M	MANOMETR
T	TEPLOMĚR
RT	REGULÁTOR TEPLOTY
BT	BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT
M	MANOMETR
DT MIN	BEZPEČNOSTNÍ OMEZOVAČ MIN. TLAKU
DT MAX	BEZPEČNOSTNÍ OMEZOVAČ MAX. TLAKU
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ON	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA

S

LEGENDA ČERPADEL A TROJCESTNÝCH VENTILŮ

Označení	Označení	Poznámka
S1	TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ - kvs= 90; Δp= 4,1 kPa; 3*F65	
S5	TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ - DN50	
S6	TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ - DN50	
S7	TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ - DN25	
Č1	OBĚHOVÉ ČERPADLO - Q = 7,470 m^3/h; H = 2 m H_2O	
Č2	OBĚHOVÉ ČERPADLO - Q = 3,351 m^3/h; H = 6 m H_2O	
Č3	OBĚHOVÉ ČERPADLO - Q = 6,702 m^3/h; H = 3,5 m H_2O	
Č4	OBĚHOVÉ ČERPADLO - Q = 7,470 m^3/h; H = 3,7 m H_2O	
Č5	OBĚHOVÉ ČERPADLO - parametry viz. referenční výrobek:	WILO YONOS MAXO/-D 40/0,5-12 RMTO
Č6	OBĚHOVÉ ČERPADLO - parametry viz. referenční výrobek:	WILO TOP-E 30/1-10
Č7	OBĚHOVÉ ČERPADLO - parametry viz. referenční výrobek:	WILO TOP-E 25/1-7



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.JIŘÍ REITKNECHT	ING. PAVLA ROUŠOVÁ	ING. PAVLA ROUŠOVÁ	ING.JIŘÍ REITKNECHT
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		OKRES: OSTRAVA - MĚSTO	

BRES

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, nam. Dr. E. Beneše 555/6
AKCE:	VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ A SOUVISEJICÍCH ZAŘÍZENÍ KOTELNY V BUDOVĚ ZŠO, NÁDRAŽNÍ 117, PO
OBSAH:	VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.PP

FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2017
ÚČEL	DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY	0404
Č. VÝKR.	PARÉ
D.1.4.1 - 03	