

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: B0404
ZE DNE: 16.3.2018
SPIS. ZNAČKA: s-KHSMS 14449/2018/OV/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 14449/2018/OV/HOK
VYŘÍZUJE: Bc.Špačková Pavla
TEL.: 595 138 124
FAX: 595 138 109
E-MAIL: pavla.spackova@khsova.cz
DATUM: 9.4.2018

BRES spol.s.r.o.
nám.Republiky 1
614 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost BRES spol.s.r.o., IČ 29220289, ze dne 16.3.2018, na základě plné moci stavebníka Statutární město Ostrava o závazné stanovisko v rámci stavebního řízení „Osazení plynových tepelných čerpadel na střechu ZŠO, Nádražní 117, PO, k.ú. Moravská Ostrava“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací v rámci stavebního řízení „Osazení plynových tepelných čerpadel na střechu ZŠO, Nádražní 117, PO, k.ú. Moravská Ostrava“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst.6 zákona 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následující podmínky:

-provoz plynových tepelných čerpadel bude pouze v době denní.

Odůvodnění:

Na základě žádosti BRES spol.s.r.o., IČ 29220289, ze dne 16.3.2018, na základě plné moci stavebníka Statutární město Ostrava o závazné stanovisko v rámci stavebního řízení „Osazení plynových tepelných čerpadel na střechu ZŠO, Nádražní 117, PO, k.ú. Moravská Ostrava“ posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci vytápění ZŠO Nádražní 117, k.ú. Moravská Ostrava. Na střechu objektu (přístavku) budou osazena dvě plynová tepelná čerpadla o výkonu 38,3 kW na ocelové nosné konstrukci a budou napojena na rozvody ve stávající kotelně. Potrubí bude uloženo do dvoudílných objímek vyložených pryžovými výstelkami. Teplá topná voda bude dopravována oběhovými čerpadly do stávajícího systému.

Uvedená podmínka byla stanovena v rámci zajištění hlukové situace v dané lokalitě v době noční. Při respektování podmínky je reálný předpoklad, že při provozu tepelných plynových čerpadel nebudou překročeny hygienické limity hluku ve smyslu §12 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace odpovídá při respektování shora uvedené podmínky požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ing.Aleš Kaluža v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 1,DS

1x KHS, odd.HOK II, počet listů 1+příloha 3