JÍDELNA
sv=3,65m
PVC

-1,200

-1,080

DN40

DN40

SCHOD
PROST

-1,350

8x300x150

±0,000

LEGENDA ČAR

PLYN

VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU NTL 5 kPa

ODFUK

LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS
KK	KULOVÝ KOHOUT
KKV	KULOVÁ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
STAD	VYVAŽOVACÍ ARMATURA
RV	REGULAČNÍ VENTIL
Č	ČERPADLO
S	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
R	REDUKCE
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
F	FILTR
MK	KLAPKA
T	TEPLOMĚR 0-100°C
M	MANOMETR
T	TEPLOMĚR
RT	REGULÁTOR TEPLOTY
BT	BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT
M	MANOMETR
DT MIN	BEZPEČNOSTNÍ OMEZOVAČ MIN. TLAKU
DT MAX	BEZPEČNOSTNÍ OMEZOVAČ MAX. TLAKU
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ON	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA

CHODBA

ŘEŠENÁ ČÁST

S

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.JIŘÍ REITKNECHT	ING. PAVLA ROUŠOVÁ	ING. PAVLA ROUŠOVÁ	ING.JIŘÍ REITKNECHT

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ OKRES: OSTRAVA - MĚSTO

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, nam. Dr. E. Beneše 555/6

AKCE: VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ A SOUVISEJICÍCH ZAŘÍZENÍ KOTELNY V BUDOVĚ ZŠO, NÁDRAŽNÍ 117, PO

OBSAH: PLYNOINSTALACE
PŮDORYS 1.NP

FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2017
ÚČEL	DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY	0404
Č. VÝKR.	PARÉ
D.1.4.2 - 03	