



Dle rozdělovníku

Věc: Dodatečné informace č. 4 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 2. Část

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu řízení „**Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 2. Část**“, ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2014 pod evidenčním číslem 487794 a zveřejněním zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 15. 5. 2014:

„Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 2. Část“ – část B - ZŠ Gajdošova

Dotaz č. 4: *Ve výpisu oken požadujete tl. rámu okna 80 mm a 7mi komorový profil oken. V dodatečných informacích bylo uvedeno, že je nutné dodržet parametr U_w okna a počet komor může být nižší. Může být jiná i tloušťka rámu (např. 86 mm), pokud bude U_w dodrženo?*

Odpověď č. 4: v případě, že bude U_w dodrženo může být i jiná tloušťka rámu.

V Novém Jičíně dne 3. 6.2014

Jiří Stavinoha
Euro SmartProject s.r.o.
v zastoupení zadavatele