



Kabelová vedení (resp. elektroinstalace) budou uložena:

- 1) Po stropěch – uložena pod tepelnou izolací z minerální vlny
- 2) Svislá vedení v uzamčených prostorách – na povrchu (zpravidla po nových st. konstrukcích)
- 3) Svislá vedení v neuzamčených prostorách – ve zdivu

Vysvětlivky:

Vypínač řazení 6 v kovovém provedení



Vypínač řazení 7 v kovovém provedení



Vypínač řazení 1 v plastovém provedení



Plastové světlo s ochranným košem



OZNAČOVÁNÍ OBVODŮ PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ

5.18

číslo spínané větve světelného obvodu
číslo obvodu dle čísla jističe

1

Investor: SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Ostrava–Moravská Ostrava	Stavba Zateplení stropu suterénu a související stavební úpravy bytového domu Zákrejsova 972/9 , par.č. 966, k. ú. Přívoz [713767]
Projektant: Dominik MORAV	Název výkresu Architektonické schéma zapojení elektroinstalace (světelného obvodu) v půdorysu objektu
Stupeň dokumentace: Projekt pro realizaci	Dominik MORAV Údernická 8 Ostrava-Heřmanice
Datum: 8.11.2016	
Formát: A3	
Měřítko: 1:75	Identifikátor E16R13011