



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

Oznámení

## Oznámení o doplnění zadávacích podmínek č. 2

veřejné zakázky s názvem

### „Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠO, Nádražní 117, PO“

Ev.č. VZ 19/2018/C2/SP/OIMH/Wi

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

**statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.**

Zadavatel tímto oznamuje, že provedl doplnění zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky na základě doručeného dotazu.

Dotaz: V části 1.4.1 Vytápění je v projektové dokumentaci zakresleno celkem 9 kusů oběhových čerpadel (Č1 -2x, Č2 – 2x, Č3, Č4, Č5, Č6, Č7) oproti tomu ve výkazu výměr uvedeno pouze 7 kusů, a u čerpadel s označením Č5, Č6 a Č7 nejsou vůbec uvedeny parametry. Je možné doplnit parametry a chybějící čerpadla do výkazu výměr?

Odpověď:

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr doplněný o správné počty čerpadel a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr\_oprava I“. Parametry oběhových čerpadel jsou uvedeny ve výkrese č. D.1.4.1 – 03 Půdorys 1.PP.

V Ostravě dne 08.08.2018

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství