



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

Oznámení

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

a

### Změna lhůty pro podání nabídek

veřejné zakázky s názvem

### „Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a zároveň oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

#### DOTAZ č. 1

V rámci PD máte navržen pro zateplení střešního pláště izolant

S	2	28375990	DESKA EPS 100 S 1000X1000X130 MM B MUSÍ MÍT $\lambda = 0,034$ W/m.K.	2 186,880	m2	
---	---	----------	---	-----------	----	--

Je možno zaměnit izolant EPS 100S 0,034 tl. 130 mm za izolant EPS KARBOPOL 0,032 tl.130 mm, který má lepší vlastnosti? Přílohou zasíláme prohlášení o vlastnostech.

#### ODPOVĚĎ

Navrhovanou změnu není možné provést – dle článku VI. odst. 6.3 zadávacích podmínek účastník zadávacího řízení není oprávněn zasahovat do obsahu soupisů prací, tzn. upravovat specifikaci, množství nebo jednotky jednotlivých položek, apod.

#### DOTAZ č. 2

Žádám, o vysvětlení nesrovnalostí v zadávací dokumentaci. Stavba "Vybudování podzemní retenční nádrže u objektu odloučeného pracoviště ZŠO, Gebauerova-Ibsenova 36", nesrovnalost v soupisu prací a výkresem. Jedná se o obj. SO 01 Dešťová kanalizace, kdy vzorová kanalizační šachtice, výkres č. D.1.1.5 legenda neobsahuje prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm, jak je uvedeno v soupise prací

uvedeného objektu oddílu 4, pol. poř. č. 51 v množství 4ks. Prosím, o sjednocení položek výkresu a soupisu prací.

#### ODPOVĚĎ

Výkres č. D.1.1.5 je koncipován jako vzorový výkres, který charakterizuje základní konstrukci a základní konstrukční skladbu kanalizačních šachtic. Konkrétní skladba jednotlivých kanalizačních šachtic z jednotlivých tvarovek je patrna z příloh s názvy „S3“ a „Stoka\_A\_Havar\_odtok“. Tyto jednotlivé tvarovky (skladebné prvky kanalizačních šachtic) jsou zahrnuty i ve Výkazu výměr.

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením 2 nové přílohy projektové dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) s názvy „S3“ a „Stoka\_A\_Havar\_odtok“ (tyto přílohy nebyly nedopatřením zahrnuty do projektové dokumentace). Obě přílohy byly uveřejněny na profilu zadavatele.

#### **V návaznosti na výše poskytnuté vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Původní lhůta byla stanovena do 12. 11. 2019 v 10:00 hod.

**Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 18. 11. 2019 v 10:00 hod.**

V Ostravě dne 6. 11. 2019

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Příloha č. 1: S3** – viz odpověď na dotaz č. 2

**Příloha č. 2: Stoka\_A\_Havar\_odtok** – viz odpověď na dotaz č. 2