

V Ostravě dne 28. května 2014

Dodatečná informace č. 2 k zadávacímu řízení

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Oprava chodníků ul. Josefa Brabce a parkování Fifejdy – lokalita č.5“
zadavatele Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29, IČ: 008 45 451

V zastoupení zadavatele tímto sděluji dodatečnou informaci č. 2 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1:

V rozpočtu zabezpečení kabelového vedení je na řádku č.31 uvedená položka Revize (kontrola funkčnosti), má se toto na tomto řádku ocenit? (Rozpočet má sčítací funkci až od ř.34. =suma(H34:H41, tudíž ř.31 se nepřipočte na ř. 42 cena celkem). Nebo se má nacenit jen ř. 18 zkoušky-revize?

Odpověď:

Jedná se o chybu v projektu elektro. Položku **Revize kontrola funkčnosti** je nutné ocenit. Protože revizi funkčnosti kabelového vedení je nutné před zakrytím chrániček kabelového vedení doložit správci sítě, tedy Ostravské komunikace, a.s.

Opravené rozpočty tvoří přílohu této dodatečné informace č. 2.

Mgr. Jakub Vyroubal
v zastoupení zadavatele