

Oznámení o vysvětlení zadávacích podmínek

veřejné zakázky s názvem

„MŠO Repinova – rekonstrukce zahrady, II. část II“

Ev. č. VZ 37/2018/C2/SP/OIMH/Wi

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto na základě další žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr jsou položky:

44	592	592450001	dlažba zámková 6cm přírodní dle projektu	m2	697,680
			684,0*1,02		697,680
46	592	592452620	dlažba betonová 20x20x8 cm	m2	13,505
			13,24*1,02		13,505

Žádáme o sjednocení položek s technickou zprávou str. 2.

Odpověď:

Zadavatel požaduje nacenění položek č. 44 a č. 46 dle předloženého položkového rozpočtu, tzn.:

Položka č. 44: Dlažba zámková 6cm přírodní (šedá) bez fazety, rozměr 20x20x6 cm, v ploše 697,68 m² pro hlavní plochy chodníků.

Položka č. 46: Dlažba betonová přírodní (šedá), rozměr 20x20x8 cm, v ploše 13,505 m² pro doplňkové chodníky.

V Ostravě dne 12. 12. 2018

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství