

## Dodatečná informace č. 2 k zadávacímu řízení

na veřejnou zakázku s názvem

### „Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova“

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 18 odst. 5, ust. § 12 odst. 3 a ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadavatelem

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky, kterými zároveň upřesňuje podmínky zadávacího řízení, a to na základě požadavku uchazeče.

#### Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr část Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova - stavební, v Díle 91 Doplňující práce na komunikaci je v pol. č. 137 a 138 „Osaz. chod bet lež obruba-opěra bet m 16,5" - 2x zcela shodný text i výměra - nedošlo zde k opakování stejné položky, když v situaci stavby jsou zakresleny 2x kontejnerové stání (na které se uvedené položky v poznámkách odkazují) a to jednou v délce 7,5 m a jednou v délce 9,0 m

**Odpověď:** jedná se o dvě silniční obruby BO15 osazené na ležato a jednou stranou se tyto obruby dotýkají. Dle ceníku 822-1 část A01 je proto položka 137 Osazení betonové ležaté obruby - (mínus) opěra betonová (bez bočního obetonování obruby z obou stran) a položka 138 Osazení betonové ležaté obruby + (plus) opěra betonová (včetně bočního obetonování obruby z obou stran). Rozdíl je dán současně rozdílnými čísly položek.

V Ostravě dne 9. 2. 2015

Ing. Jiří Vozňák *u. 7. [přepis]*  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

*16.2.*