

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

a

změna lhůty pro podání nabídek

veřejné zakázky s názvem

„Regenerace sídliště Fifejdy II – V. etapa“

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň oznamuje, že provedl úpravy zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

žádáme o vysvětlení níže uvedených položek z rozpočtu „Fifejdy mobiliář výměry“

4	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m
5	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
1	999R01	VRN + ostatní náklady

v těchto položkách chybí hodnota množství.

V rozpočtu „Fifedy II-V.etapa-01 Komunikace a park.stání-slepý“ položka č.6

6	D+M	Zásyp spar kačirkem fr.4-8 mm	m2	851,000
---	-----	-------------------------------	----	---------

je frakce 4-8 vhodná pro zásyp spar mezi dlažebními kostkami? Dle našeho názoru, je tato frakce příliš velká.

Souhlasí množství zásypu 851 m2, když zámková dlažba má výměru 1677 m2?

Odpověď:

U níže uvedených položek objektu SO 05 Mobiliář:

v oddíle 762 - Tesařské konstrukce u položky č. 4 - Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech do 12 m

v oddíle 767 – Kovové stavební konstrukce u položky č. 5 - Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech do 6 m

v oddíle 999 – VRN - Přirážky u položky č. 1 – VRN + ostatní náklady

účastník zadávacího řízení **ocení upravený výkaz výměr, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.**

U výše uvedených položek byly ve výkazu výměr nastaveny chybějící vzorce:

Položka přesun hmot pro kce tesařské / zámečnické

V kolonce množství je nastaven součet všech položek v oddílu/100 (tedy 1%). Sazba (jednotková cena) je určena číselným údajem, který si stanoví každý uchazeč sám. V kolonce cena je nastaven vzorec – součin množství a sazby.

Položka VRN + ostatní náklady

V kolonce množství je nastaven součet všech oddílů/100 (tedy 1%). Sazba (jednotková cena) je určena číselným údajem, který si stanoví každý uchazeč sám. V kolonce cena je nastaven vzorec – součin množství a sazby.

SO 01 Komunikace a parkovací stání, v oddíle 5 –Komunikace, položka č. 6 – dod+mtž – Zásyp spár kačirkem fr. 4-8 mm:

Jedná se o zásyp spár betonové dlažby se širšími spárami. Tloušťka spár je 12 mm.

Zásyp jemným kačirkem fr. 4-8 mm je vhodný (písek by se vyplavoval).

Výměra – na 1 m² dlažby je třeba 0,15 m² zásypu. Správná výměra je 251,0 m² (ve výkazu výměr uvedených 851 m² je chyba - přepis číslice).

Účastník zadávacího řízení **upraví výměru této položky na 251,0 m².**

V návaznosti na provedené změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 2. 2017 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 2. 2017 od 10:15 hod.

V Ostravě dne 20. 2. 2017

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství